Comune di Pavia di Udine
Provincia di Udine

OGGETTO:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI PAVIA DI UDINE

Legge Regionale 19 marzo 2018, n. 10

CIG:
YF03350AFC

PROGETTAZIONE:
KEEP POINT SCRL - Udine

PROGETTISTA
dott. arch. Erica Gaiatto

PIANO URBANISTICO

TITOLO TAVOLA
03_SCHEDE DELLE CRITICITA'

SCALA
-

FORMATO
A4

REV	OGGETTO/SINTESI DELLE MODIFICHE	DATA	REDATTO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	03/11/2022		FR

NUMERO DOCUMENTO								FOGLIO N°
PDUPEBA21	-	0.1	-	DA	0	0	4	1/1

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 7	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.849,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **2**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Ghiaia sul percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **3**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per informare circa il corretto uso dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico e consigliarne l'eventuale sostituzione.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **5**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato
€ 822,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		6
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 442,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		7
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 3	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		8
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 3	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Inclusa caditoia deteriorata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		9
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		10
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: LOVARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		11
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 9,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 766,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **12**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in calcestruzzo.Compresa posa di transenna di protezione lungo il margine del percorso a sinistra nella foto.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.041,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **13**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 2,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.™ ™ ™ ™ ™.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.130,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 14	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **14**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 13	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **15**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		16
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 17	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **17**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 16	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **18**

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 20

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **19**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **20**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.335,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 18	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **21**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		22
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 19	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 11,8 %	Pend. T 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.438,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 23	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **23**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile di passaggio 120 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 22	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **24**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		25
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 19	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		26
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 27	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 12,2 %	Pend. T 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.486,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		27
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 25	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 12,9 %	Pend. T 3,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.640,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **28**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		29
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 19	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L 15,0 %	Pend. T 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.843,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		30
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		31
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 17	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 12,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.915,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 32
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T: 6,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.208,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **33**

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **34**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		35
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 17	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 10,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.915,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **36**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	10,2 %
Pend. T	5,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.030,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **37**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 3	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **38**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		39
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **40**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza: m 10,00	
Larghezza: m 2,00	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 6.640,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 41	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		41
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 2/A	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 7,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 40	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		42
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione




Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 0,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 2.630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 43, 44	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito	URBANO
Localizzazione	Pavia di Udine
Civico	
Denominazione	UDINE, via
Livello	
Scheda	43

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,78
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 42	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **44**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 42	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		45
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **46**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.849,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **47**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 175,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		48
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		49
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **50**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		51
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in pietra a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la rimoziome della vegetazione e la realizzazione dell'attraversamento pedonale su via Bareglot (strada senza uscita).

Costo stimato
€ 5.680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		52
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 1,45
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **53**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Bacche.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		54
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 736,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		55
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		56
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		57
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 9,9 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.723,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **58**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **59**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **60**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **61**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **62**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 9.960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **63**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 64	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **64**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza: m 8,00	
Larghezza: m 2,50	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 63	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **65**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **66**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **67**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.415,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **68**

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 750,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		69
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.545,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		70
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita': 4

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **71**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive: Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **72**

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **73**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **74**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 625,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **75**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza: m 2,00	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 526,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **76**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 4.010,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:


Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **77**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **78**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 79
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi



Quantita':

Lunghezza: m 4,77

Larghezza: m 3,12


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		80
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **81**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		82
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 750,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **83**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) per la riconoscibilità del percorso pedonale dagli stalli parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **84**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive: Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		85
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.664,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **86**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 125

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		87
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 34	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per informare circa il corretto uso dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico e consigliarne l'eventuale sostituzione.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **88**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 605,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **89**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **90**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 53,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.657,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **91**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 36	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive:



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		92
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 36	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L: 7,0 %	Pend. T: 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.233,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 94	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico: 36

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **93**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		94
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 36	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 92	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **95**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di elemento sagomato, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.



* ottimizzare la pendenza del raccordo in base allo spazio disponibile

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		96
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 11,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.893,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **97**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		98
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Si suggerisce, prima della progettazione, di verificare con l'ente gestore del servizio di trasporto pubblico i protocolli di formazione del personale e la tipologia di mezzi accessibili disponibili per persone con disabilità, in particolare per persone su sedia a ruote e non vedenti.



Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		99
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.324,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **100**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per informare circa il corretto uso dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico e consigliarne l'eventuale sostituzione.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **101**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza: m 3,00	
Larghezza: m 1,70	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.693,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		102
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 6	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L: 8,7 %	Pend. T: 6,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 103). Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 1.505,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 105	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		103
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 104

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 104
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.362,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 103	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **105**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 103).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 102

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **106**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **107**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza: m 3,00	
Larghezza: m 1,50	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.494,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 108	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		108
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 6	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,0 %	Pend. T 9,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 107	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		109
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 263,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		110
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 2	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.486,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **111**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 10.860,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **112**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **113**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.10_Segnaletica di indicazione o orientamento di difficile comprensione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione della segnaletica non coerente ed inserimento di nuova segnaletica per l'indicazione del percorso pedonale accessibile e protetto.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **114**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **115**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		116
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in pietra, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.312,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **117**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 3,07

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 01/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **118**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in lastre di pietra da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.035,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		119
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.992,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **120**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **121**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **122**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 980,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 123

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **123**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per collegare il percorso all'attraversamento pedonale previsto alla scheda 122.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 122	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		124
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello


Pend. L: 11,2 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 504,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **125**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 174,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **126**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 127
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza: m 1,00	
Larghezza: m 1,10	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 174,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		128
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 8	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 13,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.109,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		129
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 332,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		130
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 332,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		131
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 10	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **132**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 10	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		133
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **134**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **135**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 403,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **136**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 12	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **137**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **138**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		139
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 14	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.849,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 140
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 165,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **141**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 269,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		142
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 16	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L 13,6 %	Pend. T 11,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna per separare senza soluzione di continuità il percorso pedonale dalla carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Transenna con elemento inferiore ad altezza 30 cm, verniciatura in colore ad alta visibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.599,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **143**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 18	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 14,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 504,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **144**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 145	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **145**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.081,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 144

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		146
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale




Quantita'	
Lunghezza	m 1,80
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 6,8 %	Pend. T 5,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 832,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **147**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		148
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	5
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **149**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 0,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.849,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **150**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.542,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 152	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: LAUZACCO, via

Livello:

Scheda: **151**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **152**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 150	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **153**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 135

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **154**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 569,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **155**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 253,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **156**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	12,9 %
Pend. T	6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.315,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **157**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 7	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **158**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.488,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **159**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	6,7 %
Pend. T	6,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.336,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **160**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **161**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 229,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito	URBANO
Localizzazione	Pavia di Udine
Civico	
Denominazione	LAUZACCO, via
Livello	
Scheda	162

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	16,2 %
Pend. T	9,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.288,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		163
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **164**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 379,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		165
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 1	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 10,2 %	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.233,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **166**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **167**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: LAUZACCO, via

Livello:

Scheda: **168**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		169
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'		
Lunghezza	m 9,50	
Larghezza	m 1,60	
Altezza/Dislivello	cm 15	
Pend. L	11,2 %	Pend. T 8,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.192,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: LAUZACCO, via

Livello:

Scheda: **170**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 167


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 171

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: LAUZACCO, via

Livello:

Scheda: **171**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 170

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: LAUZACCO, via

Livello:

Scheda: **172**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **173**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.849,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 174
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 17,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 504,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		175
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.896,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **176**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: LAUZACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per informare circa il corretto uso dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico e consigliarne l'eventuale sostituzione.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: LAUZACCO, via

Livello:

Scheda: **177**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di delimitatori di parcheggio in gomma.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		178
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 198

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **179**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **180**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.438,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **181**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		182
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.233,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		183
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 356,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		184
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	m 4,40
Larghezza	m 3,10
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Si suggerisce, prima della progettazione, di verificare con l'ente gestore del servizio di trasporto pubblico i protocolli di formazione del personale e la tipologia di mezzi accessibili disponibili per persone con disabilità, in particolare per persone su sedia a ruote e non vedenti.

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **185**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.102,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		186
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 5	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L: 7,0 %	Pend. T: 7,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.534,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		187
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 5	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 979,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **188**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		189
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 592,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **190**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **191**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 14


Pend. L: 13,2 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		192
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico: 3/A

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **193**

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello: cm 8


Pend. L

Pend. T: 6,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello variabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.233,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **194**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **195**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		196
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 3	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L: 7,4 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordi con dislivello di circa 3 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 197	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		197
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 196, 198	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		198
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 197	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **199**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		200
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 3	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L: 9,4 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordi con dislivello di circa 3 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.192,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		201
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico: 1	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 30,0 %	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.740,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **202**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza: m 1,00	
Larghezza: m 2,00	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 60,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **203**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **204**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Pavia di Udine

Civico:

Denominazione: SELVUZZIS, via

Livello:

Scheda: **205**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 206

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **206**
Localizzazione: Pavia di Udine	Civico:	
Denominazione: SELVUZZIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 170

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 205	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		207
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 395,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		208
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	8,9 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		209
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		210
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		211
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		212
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		213
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello


Pend. L: 9,7 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.149,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		214
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 3	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.233,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		215
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 1,40
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **216**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 295,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		217
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in calcestruzzo, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.995,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **218**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 14,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 658,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		219
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **220**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passaggio utile 150 cm. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 877,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		221
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 13	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L: 7,5 %	Pend. T: 7,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.849,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **222**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		223
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 632,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		224
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 15	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L 18,0 %	Pend. T 9,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		225
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **226**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 227

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **227**

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione



Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.628,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 226, 228

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **228**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 227	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		229
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		230
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 822,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		231
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 474,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		232
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 8,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi. Lunghezza tattilo plantare 10 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.

Costo stimato
€ 5.670,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **233**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e ricostruzione della pavimentazione in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **234**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		235
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **236**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		237
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato
€ 2.466,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		238
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m




Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		239
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **240**

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita':

Lunghezza: m 45,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Delimitazione del percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa affiandata di due cordoli in cls, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione. Larghezza del percorso min. 150 cm, se necesssario con restringimenti fino a 120 cm e lunghezza inferiore a 10 m, altezza cordoli 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.175,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		241
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		242
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 18
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in materiale analogo all'esistente in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampe laterali, raccordate a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.849,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		243
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **244**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **245**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello: cm 15


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Si suggerisce, prima della progettazione, di verificare con l'ente gestore del servizio di trasporto pubblico i protocolli di formazione del personale e la tipologia di mezzi accessibili disponibili per persone con disabilità, in particolare per persone su sedia a ruote e non vedenti.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		246
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 8,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **247**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		248
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		249
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi



Quantita'

Lunghezza: m 5,10

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		250
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e ricostruzione della pavimentazione in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		251
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		252
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 10	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 12,3 %	Pend. T 9,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.027,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		253
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 8/B	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.090,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		254
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 719,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		255
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 8	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 6,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 882,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		256
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 639,00


Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		257
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di delimitatori di parcheggio in gomma.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		258
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		259
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico: 4

Denominazione: PERSEREANO, via

Livello:

Scheda: **260**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 7

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 822,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **261**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di elemento sagomato, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.



* ottimizzare la pendenza del raccordo in base allo spazio disponibile

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **262**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERSEREANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalato il percorso pedonale alternativo già presente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **263**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.



Eventuali indicazioni esecutive:



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		264
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **265**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		266
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **267**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.



Eventuali indicazioni esecutive:



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		268
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		269
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Previsti 2 stalli.

Costo stimato
€ 520,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: PERCORSO PEDONALE

Livello:

Scheda: **270**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Aghi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **271**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile




Quantita'	
Lunghezza	m 158,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza variabile da 2,5 a 3 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 325,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		272
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso




Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico, adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione anche a persona in sedia a ruote.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.370,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **273**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 274
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **275**

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **276**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino e realizzazione di incasso a pavimento con posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.500,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 277
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Ostacolo costituito dal cancello.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Invertire l'anta da lasciare aperta per l'accesso all'area municipale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **278**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 533,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		279
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 12,50
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.875,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **280**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 625,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **281**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **282**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **283**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **284**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	cm 24
Pend. L: 8,9 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in lastre di pietra da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.380,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		285
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in pietra, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.312,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		286
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 8,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.723,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		287
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **288**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 350,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **289**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		290
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti



Quantita': 4

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		291
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 7,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.187,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		292
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **293**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 255,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **294**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		295
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L: 7,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.724,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		296
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **297**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		298
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **299**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello: cm 15


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.

Costo stimato: **€ 629,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico: 11

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **300**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 10,50

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello: cm 13


Pend. L: 9,0 %

Pend. T: 8,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.208,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **301**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		302
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **303**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2	
Lunghezza:	
Larghezza:	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 304
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	8,1 %
Pend. T	5,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.340,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		305
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito	URBANO
Localizzazione	Lauzacco
Civico	
Denominazione	JULIA, piazza
Livello	
Scheda	306

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in calcestruzzo, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.466,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **307**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 85,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Tratto iniziale con pendenza longitudinale 7%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 870,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		308
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 1,10
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 309	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		309
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.541,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 308, 312	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		310
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		311
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **312**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 309	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 313
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 165,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		314
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 315	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **315**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.830,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 314	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **316**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **317**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		318
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 723,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **319**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **320**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, rimozione della segnaletica tattilo-plantare e ricostruzione dell'area per cambio di direzione con caratteristiche come da abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 321.



Costo stimato: **€ 2.367,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		321
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 10,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza totale muro-muro.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in pietra conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituzione dell'attraversamento eliminato alla scheda 320.



Costo stimato
€ 3.546,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **322**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: JULIA, piazza

Livello:

Scheda: **323**

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marciapiedi, in pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Per collegare il marciapiedi al nuovo attraversamento previsto alla scheda 321.

Costo stimato: **€ 7.470,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		324
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in materiale analogo all'esistente in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali. Coordinare con la soluzione della scheda 320.

Costo stimato
€ 2.490,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **325**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		326
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 7/B	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L: 7,8 %	Pend. T: 13,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		327
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 13,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.312,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		328
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		329
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.664,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		330
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: JULIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **331**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T 8,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.335,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		332
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 2/A-B	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T 4,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		333
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		334
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.266,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		335
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 35 m. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità, anche valutando il lato sul quale intervenire (rif. scheda 390).



Costo stimato
€ 8.242,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 336, 338, 339, 344	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		336
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 4	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 335	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		337
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		338
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 335	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		339
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 335	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		340
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **341**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 342	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **342**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.541,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 341	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		343
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 175,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 344
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T 14,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 335	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		345
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		346
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 14,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.197,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **347**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Ghiaia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **348**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 349

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **349**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 190


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 348

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		350
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
8.6*85Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.

Costo stimato
€ 731,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		351
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		352
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **353**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Coordinare con intervento scheda 354.

Costo stimato: **€ 1.973,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **354**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	7,0 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Coordinare con intervento scheda 353.

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 356	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		355
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		356
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 354

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 357
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 175,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		358
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 27,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.295,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		359
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		360
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 189,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		361
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 379,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		362
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 22	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 504,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		363
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito	URBANO
Localizzazione	Lauzacco
Civico	
Denominazione	NIEVO, via
Livello	
Scheda	364

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:		Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		365
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in calcestruzzo, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.995,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **366**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **367**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		368
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.219,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **369**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		370
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.602,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **371**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **372**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 20


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello variabile da 6 a 20 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Coordinare l'intervento con la soluzione della criticità 374.



Costo stimato: **€ 1.541,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		373
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **374**
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 27/A	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 17
Pend. L	9,8 %
Pend. T	4,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Coordinare l'intervento con la soluzione della criticità 372.

Costo stimato
€ 2.260,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		375
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		376
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 377
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 27	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 18
Pend. L	10,2 %
Pend. T	12,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.671,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		378
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.870,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		379
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 11,6 %	Pend. T 9,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.973,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **380**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.105,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico: 23

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **381**

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello: cm 8


Pend. L:

Pend. T: 9,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.096,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **382**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **383**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.849,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		384
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.490,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		385
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.

Costo stimato
€ 578,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **386**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.844,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 387
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 19	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T: 4,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.027,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		388
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 19	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **389**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **390**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 55 m. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità, anche valutando il lato sul quale intervenire (rif. scheda 335).

Costo stimato: **€ 12.952,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 391, 392, 393, 395, 397

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		391
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 15	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,60
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T 10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive: Coordinare l'intevento con la soluzione della scheda 390.



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 390	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		392
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 390	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		393
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 29,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:
Nota 2:
Priorità ALTA
Criticità risolta in: 390
Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		394
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico: 13

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **395**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L:


Pend. T: 9,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 390

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **396**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		397
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 25,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 390	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		398
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 592,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		399
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		400
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		401
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 4,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.991,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		402
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione




Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) per la riconoscibilità del percorso pedonale ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 380,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **403**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		404
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		405
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		406
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 4,45
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.147,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		407
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L 4,4 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in materiale analogo all'esistente, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		408
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **409**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		410
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa antstante, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 411	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		411
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 4,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa antstante, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.370,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 410	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **412**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile per gli stalli parcheggio: 4,4 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di delimitatori di parcheggo in gomma.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 2.125,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		413
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 37	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 6,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.493,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		414
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **415**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 22,4 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'eliminazione della criticità implica lo spostamento dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.638,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **416**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		417
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 30	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		418
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 30	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **419**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **420**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		421
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 32	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 18,50
Larghezza	m 3,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,3 %	Pend. T 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.069,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 422	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		422
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 32	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 18,50
Larghezza	m 3,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 421	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		423
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 4.313,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		424
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **425**
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 36	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 14,50
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		426
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 0,54
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 17,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.027,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		427
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 174,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		428
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		429
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,05
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 9,5 %	Pend. T 9,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.528,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		430
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 40	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L: 7,9 %	Pend. T: 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.101,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 431	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		431
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 40	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 430	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		432
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 30,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza di passo carrabile sostituire il cordolo con tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **433**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	10,5 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in cls, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.192,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **434**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Ghiaia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		435
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		436
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 151,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		437
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 50	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **438**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **439**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		440
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 54	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		441
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 54	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.096,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **442**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.849,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		443
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		444
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per cavo metallico tenditore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 04/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: NIEVO, via

Livello:

Scheda: **445**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		446
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: NIEVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		447
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 24	
Denominazione: NIEVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		448
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cavo metallico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		449
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 2	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 8,8 %	Pend. T 11,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.507,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		450
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		451
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza dell'aiuola sostituire il tattilo plantare con cordolo.

Costo stimato
€ 3.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **452**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza: m 25,00	
Larghezza: m 2,10	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.717,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: ZORUTTI, via

Livello:

Scheda: **453**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		454
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 455.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		455
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 6,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituzione dell'attraversamento eliminato alla scheda 454.



Costo stimato
€ 4.268,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		456
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 13,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 672,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **457**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza: m 1,00	
Larghezza: m 2,00	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 316,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 458
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita':	
Lunghezza:	
Larghezza: m 4,50	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Matteotti. Larghezza muro-muro 12,7 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della pavimentazione in asfalto.

Costo stimato: **€ 1.870,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		459
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 13,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		460
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 165,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza di passo carrabile sostituire il cordolo con tattilo plantare.

Costo stimato
€ 6.600,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		461
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 632,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		462
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	4
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 240,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		463
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.318,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		464
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 6	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 17
Pend. L 12,1 %	Pend. T 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.192,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		465
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.580,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		466
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 8	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L 13,5 %	Pend. T 8,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.754,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		467
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presente un altro attraversamento, rialzato, a breve distanza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		468
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 151,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		469
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 632,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		470
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	2
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 120,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		471
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 10	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 13,6 %	Pend. T 14,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.192,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		472
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 474,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **473**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	12,2 %
Pend. T	11,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.781,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **474**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 4.704,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		475
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 12	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		476
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		477
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		478
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presente un altro attraversamento, rialzato, a breve distanza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		479
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		480
Localizzazione: Lauzacco	Civico: 19	
Denominazione: ZORUTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 15,7 %	Pend. T 14,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.438,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **481**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.646,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		482
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: ZANFAGNINI, piazza

Livello:

Scheda: **483**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		484
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.849,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		485
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 486	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 486
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':	
Lunghezza: m 7,50	
Larghezza: m 2,50	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive:



Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 485	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		487
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.027,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 488
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		489
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 31,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.635,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		490
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m




Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		491
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.520,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: ZANFAGNINI, piazza

Livello:

Scheda: **492**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		493
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		494
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 51,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 815,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **495**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: ZANFAGNINI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 46,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa realizzazione della pavimentazione in asfalto.



Costo stimato
€ 5.589,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		496
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 18,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 497	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 497
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 15,6 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 496

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **498**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **499**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 316,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		500
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **501**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		502
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.06_Percorso sterrato



Quantita'

Lunghezza: m 19,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in cls, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.120,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		503
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO AREA SPORTIVA	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		504
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 7,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.025,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 505	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lauzacco

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **505**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 504

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		506
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: CARNIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		507
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 36,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		508
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 11,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		509
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 8,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 546,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		510
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 4.518,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		511
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 20,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.700,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		512
Localizzazione: Lauzacco	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 513
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: CARNIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:


Altezza/Dislivello: cm 173

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		514
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: CARNIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 7,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 756,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **515**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: CARNIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marciapiedi, in cls con finitura antisdrucciolo, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerato il restringimento della sede stradale è ammessa, ove necessario, la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato
€ 7.626,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **516**
Localizzazione: Lauzacco	Civico:	
Denominazione: CARNIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 514,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: SAN MARTINO, via

Livello:

Scheda: **517**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa, in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, di segnaletica verticale per l'identificazione del parcheggio riservato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: SAN MARTINO, via

Livello:

Scheda: **518**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		519
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		520
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile passaggio 150 cm. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 522 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: SAN MARTINO, via

Livello:

Scheda: **521**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **522**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	9,2 %
Pend. T	4,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.542,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 520	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		523
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		524
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		525
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in calcestruzzo, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.331,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		526
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	8,8 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 882,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		527
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 8,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: SAN MARTINO, via

Livello:

Scheda: **528**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello


Pend. L: 18,5 %

Pend. T: 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.973,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		529
Localizzazione: Percoto	Civico: 28	
Denominazione: SAN MARTINO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 12,0 %	Pend. T 22,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Si consiglia di valutare un attraversamento pedonale che preceda il passo carraio per deviare il percorso pedonale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 1.200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **530**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	10,7 %
Pend. T	9,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.562,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **531**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **532**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		533
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 18,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Escludere dall'attraversamento pedonale l'area antistante il campanile.

Costo stimato
€ 475,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **534**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **535**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 638,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		536
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Segnaletica tattilo plantare computata in scheda 535.

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **537**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 538	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **538**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	16,4 %
Pend. T	6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.822,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 537	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **539**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		540
Localizzazione: Percoto	Civico: 13	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 12,4 %	Pend. T 9,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **541**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		542
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 790,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		543
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		544
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **545**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	12,5 %
Pend. T	9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 878,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 547	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		546
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **547**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 7,5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Larghezza utile 180 cm. Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 545	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		548
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 325,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		549
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresi eliminazione della vegetazione che ostacola il percorso e rifacimento della pavimentazione in asfalto.

Costo stimato
€ 1.132,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		550
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 1,70
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 551,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 551	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		551
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello


Pend. L: 7,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 550

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		552
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		553
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 1,70
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 551,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		554
Localizzazione: Percoto	Civico: 7	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.283,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **555**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 1,70

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 556	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		556
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.145,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 555, 557	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		557
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 1,75
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 556	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		558
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.422,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		559
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,0 %	Pend. T 4,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 756,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		560
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 1,50


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **561**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **562**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **563**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		564
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 565	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **565**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 564	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		566
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per non consentire l'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.066,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		567
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		568
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		569
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna a protezione dell'area pedonale rialzata, incluse demolizioni e ripristini. Transenna con elemento inferiore ad altezza 30 cm, verniciatura in colore ad alta visibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 553,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **570**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.050,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		571
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,3 %	Pend. T 13,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 3.826,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **572**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 573
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.156,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		574
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%



Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 1,40

Altezza/Dislivello


Pend. L 15,3 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.608,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **575**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 14


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **576**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi



Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 3,15


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		577
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L 4,4 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 578
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	6,2 %
Pend. T	7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.648,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 579	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		579
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,20
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 578	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		580
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		581
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di coprigiunto o di analogo elemento per la chiusura dalla fuga nella pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **582**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		583
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **584**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		585
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m




Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.572,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		586
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 8,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.724,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **587**

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna a protezione dell'area pedonale rialzata, incluse demolizioni e ripristini. Transenna con elemento inferiore ad altezza 30 cm, verniciatura in colore ad alta visibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.106,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		588
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 3,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.149,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		589
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 11,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.532,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **590**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 62,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 45.415,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		591
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		592
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **593**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		594
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.052,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **595**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 68,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 21.420,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 601	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **596**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **597**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per informare circa il corretto uso dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico e consigliarne l'eventuale sostituzione.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		598
Localizzazione: Percoto	Civico: 40	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.490,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		599
Localizzazione: Percoto	Civico: 42	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.490,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		600
Localizzazione: Percoto	Civico: 44	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.490,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		601
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 595	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		602
Localizzazione: Percoto	Civico: 48	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.490,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		603
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello


Pend. L: 9,6 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.310,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **604**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza: m 7,50	
Larghezza: m 2,50	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.456,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **605**
Localizzazione: Percoto	Civico: 54	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.490,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		606
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 420,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico: 56

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **607**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.490,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		608
Localizzazione: Percoto	Civico: 62	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 12,4 %	Pend. T 8,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.226,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		609
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 395,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		610
Localizzazione: Percoto	Civico: 68	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	cm 14,5
Pend. L 13,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 959,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **611**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 44,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.316,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **612**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		613
Localizzazione: Percoto	Civico: 70	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 13,4 %	Pend. T 3,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.233,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **614**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	10,6 %
Pend. T	11,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.233,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 616	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **615**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **616**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 7,5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Larghezza utile 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 614	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **617**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		618
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00


Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **619**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 295,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		620
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **621**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 622.



Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		622
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 7,00
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituzione dell'attraversamento eliminato alla scheda 621.



Costo stimato
€ 4.293,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		623
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		624
Localizzazione: Percoto	Civico: 1	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **625**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 295,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **626**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 22,50

Larghezza: m 2,40

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.804,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **627**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 8,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.130,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		628
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **629**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		630
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 1.572,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		631
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 17,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		632
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 182,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **633**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		634
Localizzazione: Percoto	Civico: 88	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L 25,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.006,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		635
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita'

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello


Pend. L: 12,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 672,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		636
Localizzazione: Percoto	Civico: 88	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per informare circa il corretto uso dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico e consigliarne l'eventuale sostituzione.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		637
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 5,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Strada senza uscita senza marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.190,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		638
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 3,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.101,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **639**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		640
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 29,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in calcestruzzo, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 4.826,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **641**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza: m 3,00	
Larghezza: m 1,60	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 758,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **642**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 4,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.577,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **643**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 644.



Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		644
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituzione dell'attraversamento eliminato alla scheda 643.

Costo stimato
€ 5.840,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		645
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **646**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 6.376,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		647
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 182,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		648
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Riposizionamento della caditoia o della griglia con fori posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **649**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **650**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 47,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 755,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: CRIMEA, via

Livello:

Scheda: **651**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **652**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza: m 9,00	
Larghezza: m 2,50	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.080,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 654	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **653**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive:

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **654**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 652	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		655
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **656**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: CRIMEA, via

Livello:

Scheda: **657**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **658**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	15,9 %
Pend. T	14,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		659
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 36,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in calcestruzzo, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		660
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Piantumazione di siepe per la chiusura del varco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		661
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: CRIMEA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso




Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico, adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione anche a persona in sedia a ruote.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.370,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **662**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 18,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.292,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **663**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.



Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		664
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L 9,5 %	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per evitare la formazione di gradino verso l'area privata si ritiene opportuno spostare l'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.438,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 666	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **665**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 666
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 8


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 150 cm. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 664

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		667
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **668**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 150 cm. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 670	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		669
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		670
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 17
Pend. L 10,9 %	Pend. T 13,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.438,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 668	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 671
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **672**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		673
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 569,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **674**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 19,00

Larghezza: m 2,15

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.005,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito	URBANO
Localizzazione	Percoto
Civico	
Denominazione	AQUILEIA, via
Livello	
Scheda	675

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	14,0 %
Pend. T	3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.808,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **676**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 16.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **677**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.156,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **678**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.



Costo stimato: **€ 2.550,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		679
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.14_Ostacolo costituito da impianto pubblicitario



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		680
Localizzazione: Percoto	Civico: 63	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,5 %	Pend. T 3,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.233,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		681
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **682**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		683
Localizzazione: Percoto	Civico: 59	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 442,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		684
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 14,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		685
Localizzazione: Percoto	Civico: 55	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 395,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		686
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 150 cm. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 688	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		687
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		688
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,55
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L 14,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa di raccordo prima dell'attraversamento pedonale.



Costo stimato
€ 1.071,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 686	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		689
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	7,1 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 822,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **690**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **691**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		692
Localizzazione: Percoto	Civico: 49	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 822,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		693
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.07_Percorso con contropendenza



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento a raso del raccordo tra le diverse pavimentazioni in materiale analogo all'esistente al fine di eliminare la contropendenza, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		694
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl


Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		695
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 56,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.289,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		696
Localizzazione: Percoto	Civico: 45	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 697
Localizzazione: Percoto	Civico: 37	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T: 4,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota dell'ingresso carraio con rampa carrabile lungo la carreggiata e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.754,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		698
Localizzazione: Percoto	Civico: 33	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 253,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		699
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **700**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2	
Lunghezza:	
Larghezza:	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		701
Localizzazione: Percoto	Civico: 31	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		702
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		703
Localizzazione: Percoto	Civico: 25	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **704**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		705
Localizzazione: Percoto	Civico: 23	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 11,0 %	Pend. T 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.486,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		706
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 8,5 %	Pend. T 6,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.027,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **707**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 37,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.261,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		708
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		709
Localizzazione: Percoto	Civico: 17	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		710
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,4 %	Pend. T 4,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.988,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		711
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione




Quantita'	6
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 4.500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		712
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,4 %	Pend. T 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		713
Localizzazione: Percoto	Civico: 1	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,0 %	Pend. T 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.598,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		714
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 3,70
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.238,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		715
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.13_Ostacolo costituito da pensilina di fermata del trasporto pubblico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione della pensilina della fermata del trasporto pubblico e suo riposizionamento in area non interferente con il percorso. Larghezza libera del percorso min 120 cm.™



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.500,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito	URBANO
Localizzazione	Percoto
Civico	
Denominazione	DELLA VITTORIA, piazza
Livello	
Scheda	716

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	
Pend. T	6,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 3.915,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		717
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico: 2

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **718**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T: 3,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.187,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		719
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		720
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		721
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		722
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		723
Localizzazione: Percoto	Civico: 1	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,3 %	Pend. T 7,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.988,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		724
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **725**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 726	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **726**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 150


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 725

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		727
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **728**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **729**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	9,0 %
Pend. T	10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 4.291,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 730	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **730**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 7,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Larghezza utile 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 729	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		731
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Larghezza utile 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 732	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **732**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 3.347,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 731	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		733
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita': 3

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 2.250,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **734**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza: m 3,20	
Larghezza: m 2,70	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.848,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		735
Localizzazione: Percoto	Civico: 5	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 102,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **736**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) per la riconoscibilità del percorso pedonale ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 06/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		737
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 738
Localizzazione: Percoto	Civico: 11	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita':	
Lunghezza: m 6,00	
Larghezza: m 3,50	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L: 12,4 %	Pend. T: 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso elemento di protezione laterale alla rampa.

Costo stimato: **€ 6.726,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 739	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		739
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 738	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		740
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **741**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento dell'elemento che costituisce ostacolo in posizione facilmente individuabile e raggiungibile ma non interfernte con la guida naturale per le persone con disabilità visiva.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 350,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		742
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza

Livello:

Scheda: **743**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 255,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **744**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: DELLA VITTORIA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		745
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 5,0 %	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.264,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **746**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **747**

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **748**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **749**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	16,1 %
Pend. T	6,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.640,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **750**

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 100 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		751
Localizzazione: Percoto	Civico: 14	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 17,5 %	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.164,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		752
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita': 3

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 90 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 2.250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		753
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 18,6 %	Pend. T 9,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.973,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 755	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		754
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **755**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 753	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		756
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 285,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		757
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	23,5 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile passo carraio 7,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		758
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.138,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		759
Localizzazione: Percoto	Civico: 16	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		760
Localizzazione: Percoto	Civico: 18	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,1 %	Pend. T 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.726,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		761
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		762
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.390,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		763
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'	3
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 585,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		764
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 36,50
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 10.118,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		765
Localizzazione: Percoto	Civico: 24	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,4 %	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.890,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **766**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		767
Localizzazione: Percoto	Civico: 26	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,25
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 13,8 %	Pend. T 5,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		768
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello


Pend. L: 13,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		769
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 8,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **770**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **771**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 772
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	11,9 %
Pend. T	4,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.918,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 773
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.056,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 774	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		774
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 5,0 %	Pend. T 14,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 773	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		775
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 1,75
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 18
Pend. L	10,3 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato
€ 1.027,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		776
Localizzazione: Percoto	Civico: 38	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,4 %	Pend. T 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.512,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		777
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.560,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **778**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2	
Lunghezza:	
Larghezza:	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		779
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **780**

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		781
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 35
Pend. L 14,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 756,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 783	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		782
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 8,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 765,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Percoto

Civico:

Denominazione: PRE' ZANETO, via

Livello:

Scheda: **783**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 7,5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Larghezza utile 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 781

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **784**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 7,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Larghezza utile 200 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 785	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **785**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	8,0 %
Pend. T	5,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.438,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 784	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		786
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: PRE' ZANETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **787**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 7,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Mattei. Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare l'attraversamento su via Mattei.



Costo stimato
€ 4.143,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **788**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 43,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marciapiedi, in cls con finitura antisdrucciolo, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 17.053,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 789	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		789
Localizzazione: Percoto	Civico: 12	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 788

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **790**
Localizzazione: Percoto	Civico:	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio




Quantita'	2
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T: 4,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.740,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		791
Localizzazione: Percoto	Civico	
Denominazione: SAN MAURO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marciapiedi, in cls con finitura antisdrucciolo, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 27.762,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: DELLA LIBERTA', via

Livello:

Scheda: **792**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa, in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, di segnaletica verticale per l'identificazione del parcheggio riservato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: DELLA LIBERTA', via

Livello:

Scheda: **793**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		794
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 0,90
Altezza/Dislivello	cm 89
Pend. L	11,5 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.466,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		795
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 332,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **796**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **797**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per identificare la posizione più adatta alla realizzazioen di un nuovo attraversamento pedonale nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.™™•



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 4.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		798
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in calcestruzzo, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		799
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.307,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		800
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		801
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm



Quantita'

Lunghezza: m 46,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marciapiedi, in cls con finitura antisdrucciolo, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 10.216,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		802
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **803**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 7.560,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		804
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		805
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **806**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		807
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Segnaletica tattilo plantare computata in scheda 821.

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **808**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		809
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,9 %	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 756,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		810
Localizzazione: Lumignacco	Civico: 13	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,9 %	Pend. T 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per evitare la formazione di gradino verso l'area privata si ritiene opportuno spostare l'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 312	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: BELLINI, via

Livello:

Scheda: **811**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **812**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 810	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		813
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: BELLINI, via

Livello:

Scheda: **814**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **815**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello variabile, minimo 5 cm. Larghezza utile 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.638,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 817	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		816
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 817
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita': 2	
Lunghezza: m 1,00	
Larghezza: m 1,30	
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 10,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 815	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		818
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 7.182,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		819
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,6 %	Pend. T 10,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.027,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **820**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	10,6 %
Pend. T	10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per evitare la formazione di gradino verso il percorso a sinistra nella foto si ritiene opportuno spostare l'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.438,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 822	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		821
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **822**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 820	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **823**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: BELLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza: m 24,00	
Larghezza: m 1,35	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.688,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		824
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: BELLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 4.740,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: BELLINI, via

Livello:

Scheda: **825**

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento dell'elemento di arredo in posizione adiacente al percorso pedonale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **826**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 828	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PASCOLI, via

Livello:

Scheda: **827**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **828**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 826	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		829
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Segnaletica tattilo plantare computata in schede 827 e 859.

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 830
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 275,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		831
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.13_Ostacolo costituito da pensilina di fermata del trasporto pubblico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Creazione di guida artificiale per deviare della guida naturale non utilizzabile a causa dell'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		832
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 870	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		833
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 834
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 17
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 870	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		835
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 10,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via di Mezzo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Segnaletica tattilo plantare computata in schede 833 e 837.

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 836 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		836
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.707,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 835, 837, 838	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 837
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 836

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		838
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,3 %	Pend. T 4,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare da posare considerando l'effettivo inizio dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 836	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		839
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate




Quantita'	4
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	13,6 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.717,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **840**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 36,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 6.804,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **841**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		842
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		843
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		844
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 355,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		845
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	cm 18
Pend. L 18,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato
€ 781,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		846
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,0 %	Pend. T 4,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.274,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 847
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 848
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive: Segnaletica tattilo plantare computata in schede 847 e 849.

Costo stimato: **€ 1.170,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **849**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.849,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PASCOLI, via

Livello:

Scheda: **850**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		851
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 17,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.858,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PASCOLI, via

Livello:

Scheda: **852**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		853
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PASCOLI, via

Livello:

Scheda: **854**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		855
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PASCOLI, via

Livello:

Scheda: **856**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Prolungare fino alla destinazione per raggiungere la quale è stata posata la segnaletica (attraversamento pedonale o ingresso all'edificio?).

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **857**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,30
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.027,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PASCOLI, via

Livello:

Scheda: **858**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 8


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Larghezza utile 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Nella progettazione esecutiva considerare la presenza della rampa in secondo piano nella foto.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 860

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **859**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		860
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	10,6 %
Pend. T	8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Nella progettazione esecutiva considerare la presenza della rampa a destra nella foto.

Costo stimato
€ 1.479,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 858	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **861**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 2,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.162,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		862
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15


Pend. L: 2,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		863
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PASCOLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		864
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		865
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.370,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		866
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		867
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 868

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento:
11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **868**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 867	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		869
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: DELLA LIBERTA', via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **870**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 27,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.892,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 834	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **871**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		872
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita': 5.04_Gradini privi di marca gradino



Quantita'	4
Lunghezza	
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 60,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 873
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: € 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		874
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intera piazza rialzata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco: pertanto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza

Livello:

Scheda: **875**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale con leggero risalto, percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Costo stimato: **€ 3.450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **876**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita': 10

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 7.500,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		877
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Costo stimato
€ 1.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Lumignacco

Civico:

Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza

Livello:

Scheda: **878**

RILIEVO

Criticita': 5.04_Gradini privi di marca gradino



Quantita': 5

Lunghezza:

Larghezza: m 20,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **879**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.



Eventuali indicazioni esecutive:



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **880**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 5.12_Parapetto non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 70
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.755,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **881**
Localizzazione: Lumignacco	Civico:	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 5.12_Parapetto non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 85
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.755,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		882
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 65
Pend. L 8,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.288,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto per Keep Point scrl

Data rilevamento: 11/07/2022

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		883
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.10_Corrimano non presente



Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio, ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.860,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di PAVIA DI UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		884
Localizzazione: Lumignacco	Civico	
Denominazione: PAPA GIOVANNI PAOLO II, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	